



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

#### **DELIBERA N. 1096 del 25 ottobre 2017**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da ANSI S.p.a./ASSL 10 Veneto Orientale. RDO MEPA per la fornitura di armadi metallici per il deposito di sostanze infiammabili in attuazione del D.M. del 19.3.2015. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 90.000,00 euro.

#### **PREC 144/16/F**

#### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 174263 del 24 novembre 2016, con cui la ANSI S.p.a chiedeva un parere sulla legittimità del bando di gara, ritenendo che la RDO iscritta al MEPA dovesse contenere una differente indicazione merceologica;

VISTO l'avviso pubblico con cui la ASSL ha indetto la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di armadi metallici per il deposito di sostanze infiammabili in attuazione del D.M. del 19.3.2015 in cui la categoria merceologica di prodotti richiesti è la MIS 104;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 21 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il punto 17.2.4 dell'allegato 1 al D.M. sopra citato prevede espressamente requisiti specifici per la collocazione di sostanze pericolose e infiammabili: *“Depositi di sostanze infiammabili 1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. 2. E' consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale”*;

RILEVATO che la cat. MIS 104 prevede nell'elenco dei prodotti *“contenitori - apparati per contenimento perdite accidentali”* tra cui: *“Contenitori per frazioni omogenee di rifiuti non pericolosi • Contenitori per liquidi pericolosi - Contenitori per materiale contaminato da oli, vernici, solventi e altri liquidi pericolosi”*;

RILEVATO che, al contrario di quanto affermato dall'istante, nella cat. Arredi 104 segnalata come adeguata alla specifica richiesta sono considerati arredi di uso comune per allestimento interno come *“armadi degenza”*;

RITENUTO quindi che il prodotto richiesto dalla stazione appaltante, nonostante la differente terminologia usata nel manuale d'uso del Sistema MEPA, in cui la fornitura viene identificata come *contenitori* piuttosto che *armadi*, dovesse rispondere a caratteristiche ben precise in virtù dell'uso deposito per sostanze infiammabili cui sarebbe stato destinato;



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Il Presidente ff*

*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 novembre 2017

Il Segretario Maria Esposito